

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«21» апреля 2025 г., 43250061000217836691
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«20» мая 2025 г., 11 час. 00 мин. № 2504/038-43/59-ВО/П

(дата и время составления предписания)

г. Киров, проспект Октябрьский, д. 122а

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 21 » апреля 2025 г., № 2504/038-43/59-ВО/П, учетный номер проверки 43250061000217836691.
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Никулин Артем Олегович – инспектор ОНДПР города Кирова (государственный инспектор города Кирова Кировской области по пожарному надзору)
2. Седельникова Алевтина Александровна – старший инспектор ОНДПР города Кирова (государственный инспектор города Кирова Кировской области по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. обл Кировская, г Киров, ул Воровского, Дом 131

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД С ГРУППАМИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНТОКСИКАЦИЕЙ № 153" ГОРОДА КИРОВА ИНН 4346050563, адрес регистрации юридического лица: 610048, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КИРОВ, УЛ. ВОРОВСКОГО, Д.131

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее фискалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «13» мая 2025 года, 09 час. 00 мин.

по «20» мая 2025 года, 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовая пояска)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Руководитель организации и лицо, назначенное ответственным за обеспечение пожарной безопасности здания, не соответствуют квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в

порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, и (или) профессиональным стандартам, чем нарушено требование статьи 37 Федерального закона "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 № 69-ФЗ, пункта 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020, приложения 3 Приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».. Место выявления нарушения: г. Киров, ул. Воровского, д. 131

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 3 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

Срок устранения нарушения:

15.05.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

1) Выполнить мероприятия, предусмотренные нарушенным пунктом Правил противопожарного режима в Российской Федерации 2) Исключить обстоятельства, при которых возникает нарушение требования указанного пункта Правил противопожарного режима в Российской Федерации

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1) Письменные пояснения о выполнении конкретных мероприятий, направленных на устранение выявленного нарушения; 2) Документы (проектная документация, акты выполненных работ, сертификаты, паспорта на изделия, товарные накладные, результаты выполненных расчетов, исследований, испытаний и др. работ, документы организационного, распорядительного характера); 3) Фотоматериалы (в виде фототаблицы с пояснениями к снимкам), видеоматериалы.

2. Речевые оповещатели в помещениях: 1 этаж - в коридоре пищеблока (пом. 10), в кухне (пом. 11), в методическом кабинете (пом. 14), в кабинете заведующей (пом. 15), в кабинете старшей медсестры (пом. 16), в кабинете (пом. 18), в кладовой (пом. 24), в зале (пом. 26), в постирочной (пом. 27), в сушилке (пом. 29), в кабинете заместителя по АХЧ (пом. 31), в кастилянской (пом. 32), в электрощитовой (пом. 44); 2 этаж - в раздевалке (пом. 7), в раздевалке (пом. 8), в раздевалке (пом. 22), в раздевалке (пом. 24) установлены на высоте менее 2,3 м (высота от потолка до пола на 1 этаже составляет - 2,95 м, на 2 этаже - 2,84 м) от уровня пола, чем нарушено требование п. 4.4 СП 3.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности".. Место выявления нарушения: г. Киров, ул. Воровского, д.131

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Глава 19, Статья 84. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации.

Срок устранения нарушения:

15.05.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:


Нарушение обязательного требования пожарной безопасности будет считаться устраненным при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008, а также одного из условий (мероприятий), указанных в пунктах 1-5 части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1) Письменные пояснения о выполнении конкретных мероприятий, направленных на устранение выявленного нарушения; 2) Документы (проектная документация, акты выполненных работ, сертификаты, паспорта на изделия, товарные накладные, результаты выполненных расчетов, исследований, испытаний и др. работ, документы организационного, распорядительного характера); 3) Фотоматериалы (в виде фототаблицы с пояснениями к снимкам), видеоматериалы.

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Старший инспектор ОНДПР города Кирова (государственный инспектор города Кирова Кировской области по пожарному надзору) Седельникова Алевтина Александровна



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))

подпись

Седельникова Алевтина Александровна - старший инспектор ОНДПР города Кирова (государственный инспектор города Кирова Кировской области по пожарному надзору), телефон: 88332208627, e-mail: sedelnikovaaa@43.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«___» часов «___» минут «___» 20___ г.

Зав. кабинет (И. Сердюков)
(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

